



Открытое акционерное общество
«Вторая генерирующая компания
оптового рынка электроэнергии»
(ОАО «ОГК-2»)

**Филиал ОАО «ОГК-2» -
Псковская ГРЭС**

п. Дедовичи, Псковская обл. 182711
Тел. (81136) 9-63-59,
Факс (81136) 9-24-42,
E-mail: main@pskovgres.ru

А. В. Шенко № 11/405

На № _____ от _____

Техническому директору
Северо-Западного Управления
Российской арматурной корпорации
«АРКОР»
Псденкову Сергею Валерьевичу

ОТЗЫВ

С первого квартала 2010г. Филиал ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС эксплуатирует предоставленный опытный образец запорного вентиля Ду10 Ру37,3МПа. За время работы случаев отказа оборудования не зарегистрировано. Место установки – дробоотборная точка на котловой воде солёного отсека.

В результате эксплуатации выявлены следующие качества запорных вентилей:

1. Высокая надёжность (обуславливается полной герметичностью отсекаемых участков)
2. Пропусков шток-сальник не выявлено.

Предложение по доработке запорного вентиля Ду10 Ру37,3МПа:

В сочлнении шпинделя со штоком на планке ползуна выполнить два сквозных отверстия Ø6мм вместо отверстий М6, т.к. в следствии воздействия высоких температур происходит «прикипание резьбового соединения», что создаёт определённые трудности в процессс ремонта.

Запорный вентиль Ду20 Ру37,3МПа будет установлен в процессе ремонта в четвёртом квартале 2010г.

Общая оценка работы запорного вентилия Ду10 Ру37,3МПа -- *хорошо*.

Зам. гл. инженера по РИТП

А.В.Шенко